



Kiwa Cermet Italia S.p.A. bestätigt hiermit, die folgenden Gerätedaten
 Con la presente Kiwa Cermet Italia S.p.A. attesta i seguenti dati dell'apparecchio

In Verkehr gebracht wird
 Immeso sul mercato da

THERMOROSSI S.p.A.
 Via Grumulo, 4 - 36011 Arsiero (VI) - IT

Handelsname
 Marchio commerciale

THERMOROSSI

Gegenstand der Prüfung
 Modello testato

COMPACT S26 EVO5

Referenz Verordnung
 Regolamento di riferimento

Art.15a der BV-G "Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen" (1998) und "Einsparung von Energie" (1995) als Leitfaden geprüft.
 Art. 15a della BV-G „Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen“ (1998) e sul „Einsparung von Energie“ (1995), come linea guida.

Standardprodukt Referenz
 Norma di prodotto

EN 303-5:2012; CEN/TS 15883:2009

Geräteart
 Tipo apparecchiatura

Heizkessel für feste Brennstoffe, automatisch beschickte Feuerungen, Nenn-Wärmeleistung bis 500 kW
 Caldaia per combustibili solidi, con alimentazione automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW

Technischer Konformitätsbericht Nr
 Report tecnico numero

2005222/15a

Test Test		Nennleistung Potenza nominale	Teillast Potenza ridotta
Nennwärmeleistung Potenza termica	kW	24,4 ¹⁾	5,9
Wirkungsgrad Rendimento	%	93,2 ²⁾	90,9
Emissionen Emissioni	CO mg/MJ	13 ²⁾	152
	PM mg/MJ	5 ²⁾	8
	OGC mg/MJ	2 ²⁾	3
	NOx mg/MJ	76 ²⁾	61

¹⁾ Vom Hersteller angegeben / Dichiarato dal fabbricante

²⁾ Berechnet durch lineare Interpolation / Calcolato per interpolazione lineare

Anlage nächste Seite / Segue allegato

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Eingetragener Firmensitz:

Via Cadriano, 23

40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy

Prüflabor:

Viale Venezia, 45


31020 San Vendemiano (TV) - Italy

N.B. nr. 0476

ACCREDIA LAB nr. 0001 L

San Vendemiano, 14.7.2021

Maurizio Lorenzon
 Industry Division Manager



CERTIFICATE

ANLAGE ZUR BESCHEINIGUNG ENTSPRECHEND DEM PRÜFBERICHT NR. 2005222/15a
Allegato relativo al Report di prova nr. 2005222/15a

In Übereinstimmung mit Punkt 5.1.4 der Richtlinie EN 303-5:2012, erklärte die Firma:
THERMOROSSI S.p.A. dass das gerät

*In conformità al punto 5.1.4 della norma EN 303-5:2012, l'azienda THERMOROSSI S.p.A. ha dichiarato che
l'apparecchio*

Handelsname <i>Marchio commerciale</i>	THERMOROSSI
Gegenstand der Prüfung <i>Modello testato</i>	COMPACT S26 EVO5

repräsentativ für die Produktfamilie ist, zu der die folgenden Modelle gehören:
è rappresentativo della famiglia a cui appartengono i seguenti modelli:

Handelsname <i>Marchio commerciale</i>	THERMOROSSI
Modell abgeleitet <i>Modello esteso</i>	COMPACT S26 GT5

Kiwa Cermet Italia S.p.A.

Eingetragener Firmensitz:

Via Cadriano, 23

40057 Granarolo dell'Emilia (BO) - Italy

Prüflabor:

Viale Venezia, 45

31020 San Vendemiano (TV) - Italy

N.B. nr. 0476

ACCREDIA LAB nr. 0001 L