

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
in accordo con il D.M. 07/08/2025 (Conto Energia Termico 3.0)

Produttore: THERMOROSSI SPA
VIA GRUMOLO 4
36011 ARSIERO (VI)
ITALIA

Marchio - Modello: THERMOROSSI – INSERTLINE IDRA MAXI EVO6

Tipo di generatore: stufe, inserti e cucine a pellet - termosufe
Norma: EN 16510-2-6
Potenzialità nominale kW: 23,7
Combustibile: pellet

Laboratorio di prova: NB 1880 ACTECO SRL

I valori riportati sono quelli dichiarati dal fabbricante. I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto del presente Certificato di conformità e contenuti nel Rapporto di prova 1880-CPR-096-25 confermano i valori dichiarati.

		Valori certificati	Requisiti D.M. 07/08/2025
Rendimento	%	93,0	85,0
PP	mg/Nm ³	7	15

PP = particolato primario

Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

Sulla base dei risultati riportati nella precedente tabella e del citato Rapporto di prova, l'apparecchio oggetto della presente certificazione:

- rispetta i requisiti di rendimento previsti dal D.M. 07/08/2025;
- accede al coefficiente premiante $C_e=1,5$ previsto per questa tipologia di apparecchio sulla base della riduzione percentuale delle emissioni di Particolato Primario rispetto ai valori previsti dal DM 186/2017 per la classe 5 stelle.

Data di emissione: 12.02.2026

Responsabile del laboratorio
dr.ssa Claudia Marcuzzi